

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ65.В.00034/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Ритм». Адрес места нахождения: 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20, литер А, пом. 5.2. ОГРН: 1117847337101. Телефон: +7 (921) 578 79 78, факс: +7 (921) 578 79 78, электронная почта: zavodritm12@gmail.com № **0014467**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Ритм». Адрес места нахождения: 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20, литер А, пом. 5.2. Адрес производства продукции: 192241, Россия, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 37, корп. 2, литер А. ОГРН: 1117847337101. Телефон: +7 (921) 578 79 78, факс: +7 (921) 578 79 78, электронная почта: zavodritm12@gmail.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт", адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок комн. 6Г. Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 4. Телефон: 4959846339, факс: 4959846339, электронная почта: pozhsert@lcmg.ru, регистрационный номер: RA.RU.11ПБ65, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.06.2016 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный «RSD1» ИП 212-05, выпускаемый по РМДЦ.425232.005 ТУ. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
Код ОК034(ОКПД2) 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (п.п. 4.2.1.4, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.7.1.2-4.7.1.6)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № 2258/ПА-19 от 30.12.2019 г., ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.;

2. Протокол испытаний № 1255 от 27.12.2019 г., Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертиз», рег. № RA.RU.21МЛ26 от 23.09.2016 г.

3. Акт о результатах анализа состояния производства № 597 от 20.12.2019 г., ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг", № RA.RU.11ПБ65 от 06.06.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2019 по 29.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

Р. А. Кузнецов  
ИНДИКАЛ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

А. А. Козарицкий  
ИНДИКАЛ, ФАМИЛИЯ